
A
YDY 3x1,5mm2 - zasilanie opraw na klatce schodowej
+ YDY 2x1,5mm2 - sterowanie wyłącznikiem schodowym
na parter
YDY 3x1,5mm2 - zasilanie opraw na klatce schodowej
+ YDY 2x1,5mm2 - sterowanie wyłącznikiem schodowym
parter
YDY 3x1,5mm2 - zasilanie opraw na klatce schodowej
+ YDY 2x1,5mm2 - sterowanie wyłącznikiem schodowym
układać na istniejącym korycie kablowym
RG - rozdzielni główna
Fitnes
Pralnia
Magazyn
Magazyn
Magazyn
Magazyn
Otwór technologiczny na czas montażu zbiorników
19 Pom. Techn.
18 Pom. Techn.
02 Pom. Techn.
Pom. Techn.
Korytarz
Korytarz
Siłownia
Tenis Stołowy
Rozdzielnia El.
Serwerownia
Węzeł CO
Pom. Techn.
Pom. Techn.
06 Hydroforownia
05 Pom. Techn.
04 Pom. Techn.
Pom. Techn.
Pom. Techn.
H25
H25
A
RZUT PIWNIC
Objaśnienia:
2
Oprawa oświetleniowa Plexiform LATTE NEW OPAL 2x36W z kloszem pryzmatycznym,
Łącznik oświetlenia zwierny "dzwonkowy"