


Rozdzielnia Ekinox TX 3x18 drzwiczki transparentne-Legrand

c.d. wg.ark 1/2



5	6	7	8
Wentylator wywiewny CRDV 315/280/1400/900 YDY(zo) 5x2,5 1,1 kW	Wentylator nawiewny IBF/4-35ST YDY(zo) 5x1,5 0,2 kW	Wentylatory wyciągowe EB-100 YDY(zo) 3x1,5 3 x 30W	Nagrzewnica elektryczna YDY(zo)5x10 24 kW

Nazwa obiektu budowlanego					Instytut Chemii w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie				
Adres obiektu budowlanego					42-200 Częstochowa Al.Armi Krajowej 13/15				
Przedmiot rysunku					Wentylacja odciągowa w digastorium Schemat rozdzielni TD ark.2/2				
Opracował		Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr. upr. wien budowlanych		Data		Nr.rys. 12.16-2/2
Projektant		Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III-/83661/18/76		07.2012		
Sprawdzający		Krzysztof	Pocud	Instalacyjna elektryczna	PW0E/04		07.2012		