



### KĄTY NACHYLENIA DRABINY W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA USTAWIENIA WOZU NA DRODZE POŻAROWEJ

	granica działki
	przebieg drogi pożarowej min szer. 4,0m
	kierunek drogi pożarowej
	wyścia ewakuacyjne z budynku
	dojście ewakuacyjne do drogi pożarowej
	przyłącze do celów pożarowych do zasilania zbiorników o poj. 6 m <sup>3</sup> z nasadami DN75
	hydrant zewnętrzny Ø80
	elementy do usunięcia

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ  
PRZECIWPOŻAROWYCH  
mgr inż. Paweł Stasiak Nr upr. 375 / 98

Częstochowa, dnia 01.07.2013  
Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
stwierdzam

147. UWag

## ZAGOSPODAROWANIE PARKINGU I DROGA POŻAROWA PRZY D.S. "SKRZAT"

DROGA POŻAROWA

UWAGA! Rysunki wykonane na kopii mapy zasadniczej. Original załączony do Egzemplarza Nr 1. Wymiary sprawdzić w naturze.

adres	ul. Dąbrowskiego 76 / 78 42-200 Częstochowa dz. nr 17/3, 38/4 obręb 41B
-------	---

projektant	mgr inż. arch. Paulina Weigryn
	Rz/A-03/08 PK-0260

Akademia im. Jana Długos  
ul. Waszyngtona 4/8  
42-200 Częstochowa

podpis

za	01DP
data	05.2013

10221	PB-W
10222	

