



KĄTY NACHYLENIA DRABINY W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA USTAWIENIA WOZU NA DRODZE POŻAROWEJ

OZNACZENIA

- granica działki
- przebieg drogi pożarowej min szer. 4,0m
- kierunek drogi pożarowej
- wyjścia ewakuacyjne z budynku
- dojście ewakuacyjne do drogi pożarowej
- przyłącze do celów pożarowych do zasilania zbiorników o poj. 6 m3 z nasadami DN75
- hydrant zewnętrzny Ø80
- elementy do usunięcia

ZAGOSPODAROWANIE PARKINGU I DROGA POŻAROWA
PRZY D.S."SKRZĄT"

DROGA POŻAROWA

temat	adres	inwestor	01DP
	ul. Dąbrowskiego 76 / 78	Akademia im. Jana Długosza	05.2013
	42-200 Częstochowa	ul. Waszyngtona 4/8	
	dz. nr 17/3, 38/4 obręb 41B	42-200 Częstochowa	
rysunek	projektant	podpis	PB-W
	mgr inż. arch. Paulina Węgrzyn		
	Rz/A-03/08 PK-0260		
		skala	1:500

