1 x HDGs 3x4 Zasilanie CSO 7/69
2 x HDGs 3x2,5 Zasilanie ZAS3,4

1 x HDGs 3x1,5 Zasilanie MD-2
1 x HDGs 2x2,5 Sterowanie MD-X

NHXH 5x70 zasilanie do SZR z RG

RPPOŻ

Natynkowo w standardzie E90
1 x HDGs 3x4 Zasilanie CSO 7/69
2 x HDGs 3x2,5 Zasilanie ZAS3,4

Koryto kablowe w standardzie E90
1 x HDGs 3x4 Zasilanie CSO 7/69
3 x HDGs 3x2,5 Zasilanie ZAS3,4,5

Natynkowo w standardzie E90
1 x HDGs 3x1,5 PH90 Zasilanie modułu alarmowego systemu detekcji gazu

Natynkowo w standardzie E90
1 x HDGs 3x4 Zasilanie CSP
1 x HDGs 2x2,5 Wyzwalacz PWP
1 x NHXH PH90 3x1,5 Zasilanie TSS
1 x HDGs 3x1,5 PH90 Zasilanie modułu zasilającego systemu detekcji gazu

Koryto kablowe w standardzie E90
1 x HDGs 3x4 Zasilanie CSO 7/40
3 x HDGs 3x2,5 Zasilanie ZAS1,2,6
1 x NHXH PH90 5x6 Zasilanie urz. napowietrzającego 1
2 x NHXH PH90 5x10 Zasilanie urz. napowietrzającego 2 i 3
1 x NHXH PH90 3x4 Zasilanie zestawu hydroforowego

Koryto kablowe E90:
2 x NHXH PH90 5x70 Zasilanie SZR z RG oraz RPPOŻ z SZR

Koryto kablowe E90:
1 x NHXH PH90 5x70 Zasilanie SZR z Agregatu
HDGs 5x1,5 - sterowanie do agregatu

SZR+UPS

L2A/1
2 x YnTKSYekw 1x2x0.8 Pętla 1
1 x HDGs PH90 3x4 Zasilanie CSO 7/40
3 x HDGs PH90 3x2,5 Zasilanie ZAS1,2,6
1 x HDGs PH90 2x1 Linia sygnalizatorów 2A
1 x NHXH PH90 5x6 Zasilanie urz. napowietrzającego 1
2 x NHXH PH90 5x10 Zasilanie urz. napowietrzającego 2 i 3

Pion kalbowy:
Drabinka kablowa 300mm E90 dla kabli FE90
Drabinka kablowa 100mm dla przewodów bez odporności ogniowej
Zabudowa GK

Koryto kablowe w standardzie E90
1 x NHXH PH90 3x4 Zasilanie zestawu hydroforowego

1 x HDGs 3x4 Zasilanie CSP
1 x HDGs 2x2,5 Wyzwalacz PWP
1 x NHXH PH90 3x1,5 Zasilanie TSS

Natynkowo w standardzie E90
1 x HDGs 3x4 Zasilanie CSP
1 x HDGs 2x2,5 Wyzwalacz PWP
1 x NHXH PH90 3x1,5 Zasilanie TSS

L2A/2
L2A/3
L2A/4
L2A/5
L2A/6

LEGENDA:

- x/y R — Optyczna uniwersalna czujka dymu z gniazdem
- x/y T — Uniwersalna czujka ciepła z gniazdem
- x/y — Ręczny ostrzegacz pożarowyz ramką
- x/y M 1/2 — Element kontrolno-sterujący 1 wyjście+2 wejścia z obudową
- x/y M 8wej — Element sterujący wielowyjściowy 8 wyjść z obudową
- x/y M 8wej — Element kontrolny wielowejściowy 8 wejść z obudową
- Wskaźnik zadziałania
- Elektrotrzymacz uniwersalny
- ZASnr — Zasilacz do urządzeń pożarowych
- Lz/y — Sygnalizator akustyczny
- Pz/y RPO — Ręczny przycisk oddymiania
- Klapa przeciwpożarowa z siłownikiem
- Zawór klapowy gazu
- MD-X — Moduł alarmowy systemu detekcji gazu
- ZAS G — Moduł zasilający moduł alarmowy systemu detekcji gazu

OZNACZENIA:

- x/y — x - numer pętli systemu SSP, y - numer elementu w pętli
- Lz/y — Lz - numer linii sygnalizatorów, y - numer sygnalizatora w linii
- Pz/y — Lz - numer linii przycisków oddymiania, y - numer przycisku w linii

COMPLEX CONTROL
COMPLEX-CONTROL Maciej Ryska
Unieszewo 85B/11, 11-036
Gietrzwałd, tel. 514-077-203

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

TEMAT: RZUT PIWNICY

OPRACOWAŁ: TOMASZ WYRAZ
DATA: 2016.07
SKALA: 1:100
SPRAWDZIŁ: STANISŁAW KOWALSKI Sr-880/76
NR RYS.: E-1