1x YnTKSYekw 3x2x0.8 Linia przycisków RPO
1 x HDGs 3x4 Zasilanie CSO 7/69

1 x HDGs 2x1 Linia sygnalizatorów 3B

Pion kalbowy:
Podtynkowo kable FE90 mocowane w standardzie E90

1 x YnTKSYekw 3x2x0.8 Linia przycisków RPO
1 x HDGs 3x4 Zasilanie CSO 7/69
2 x YnTKSYekw 1x2x0.8 Pętla 6
1 x HDGs 2x1 Linia sygnalizatorów 3B
1 x OMY 2x1 Linia elektrotrzymaczy 1

3 x HDGs PH90 3x2,5 Siłowniki łańcuchowe p2, p3, p0
1 x HDGs PH90 3x4 Siłowniki łańcuchowe p1
1 x YnTKSYekw 3x2x0.8 Linia przycisków RPO
4 x YnTKSYekw 1x2x0.8 Pętla 7, 8
1 x HDGs PH90 3x4 Zasilanie CSO 7/40
2 x HDGs PH90 3x2,5 Zasilanie ZAS6
1 x HDGs PH90 2x1 Linia sygnalizatorów 1A
1 x OMY 2x1 Linia elektrotrzymaczy 2
1 x NHXH PH90 5x6 Zasilanie urz. napowietrzającego 1
2x HTKSH PH90 ekw 2x2x0.8 Pętla GlobalFireBus

Podtynkowo w standardzie E90
1 x HDGs 3x2,5 Zasilanie ZAS1

Pion kalbowy:
Drabinka kablowa 300mm E90 dla kabli FE90
Drabinka kablowa 100mm dla przewodów bez odporności ogniowej
Zabudowa GK

2 x HDGs PH90 3x2,5 Siłowniki łańcuchowe p2, p0
1 x HDGs PH90 3x4 Siłowniki łańcuchowe p1
1 x YnTKSYekw 3x2x0.8 Linia przycisków RPO
4 x YnTKSYekw 1x2x0.8 Pętla 7, 8
1 x HDGs PH90 3x4 Zasilanie CSO 7/40
2 x HDGs PH90 3x2,5 Zasilanie ZAS1,6
2 x HDGs PH90 2x1 Linia sygnalizatorów 1B,1C
1x OMY 2x1 Linia elektrotrzymaczy 2
1 x NHXH PH90 5x6 Zasilanie urz. napowietrzającego 1
2x HTKSH PH90 ekw 2x2x0.8 Pętla GlobalFireBus

BUDYNEK A
BUDYNEK B
BUDYNEK C
BUDYNEK D

LEGENDA:

- x/y R — Optyczna uniwersalna czujka dymu z gniazdem
- x/y T — Uniwersalna czujka ciepła z gniazdem
- x/y — Ręczny ostrzegacz pożarowy z ramką
- x/y M12 — Element kontrolno-sterujący 1 wyjście+2 wejścia z obudową
- Elektrotrzymacz uniwersalny
- ZASnr — Zasilacz do urządzeń pożarowych
- Lz/y — Sygnalizator akustyczny
- Pz/y RPO — Ręczny przycisk oddymiania
- Klapa przeciwpożarowa z siłownikiem
- Napęd łańcuchowy

OZNACZENIA:

- x/y — x - numer pętli systemu SSP, y - numer elementu w pętli
- Lz/y — Lz - numer linii sygnalizatorów, y - numer sygnalizatora w linii
- Pz/y — Lz - numer linii przycisków oddymiania, y - numer przycisku w linii

COMPLEX CONTROL
COMPLEX-CONTROL Maciej Byska
Unieszewo 85B/11, 11-036
Gietrzwałd, tel. 514-077-203

TYPE OF PROJECT: PROJEKT WYKONAWCZY

SUBJECT: PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

BRANCH: ELEKTRYCZNA

NAME: RZUT III PIĘTRA

DESIGNED	CHECKED	DATE
TOMASZ WYRAZ		2016.07
DRAWN BY	CHECKED	SCALE
STANISŁAW KOWALSKI SI-880/76		1:100

DRAWING NO: E-5