1 x YnTKSYekw 3x2x0.8 Linia przycisków RPO
1 x HDGs 3x4 Zasilanie CSO 7/69
1 x HDGs 3x2,5 Zasilanie ZAS3
1 x HDGs 2x1 Linia sygnalizatorów 3D
1 x OMY 2x1 Linia elektrotrzymaczy 1
2 x HDGs 3x2,5 dzwi napowietrzające

Pion kalbowy:
Podtynkowo kable FE90 mocowane w standardzie E90

1 x HDGs 3x4 Zasilanie CSO 7/69
2 x HDGs 3x2,5 Zasilanie ZAS3,4

Podtynkowo w standardzie E90
1 x HDGs 3x4 Zasilanie CSO 7/69
1 x HDGs 3x2,5 Zasilanie ZAS3

Pion kalbowy:
Podtynkowo kable FE90 mocowane w standardzie E90

Podtynkowo w standardzie E90
1 x HDGs 3x2,5 Zasilanie ZAS4

Podtynkowo w standardzie E90
1 x HDGs 3x1,5 PH90 Zasilanie modułu alarmowego systemu detekcji gazu

1 x HDGs 3x1,5 Zasilanie MD-2
1 x HDGs 2x2,5 Sterowanie MD-X

NHXH 5x70 zasilanie do SZR z RG

1 x YnTKSYekw 3x2x0.8 Linia przycisków RPO
1 x HDGs PH90 3x2,5 Siłowniki łańcuchowe p0
10 x YnTKSYekw 1x2x0.8 Pętla 4, 5, 6, 7, 8
1 x HDGs PH90 3x4 Zasilanie CSO 7/40
3 x HDGs PH90 3x2,5 Zasilanie ZAS1,2,6
2 x HDGs PH90 2x1 Linia sygnalizatorów 1C,2A
1 x NHXH PH90 5x6 Zasilanie urz. napowietrzającego 1
2 x NHXH PH90 5x10 Zasilanie urz. napowietrzającego 2 i 3
2x HTKSH PH90 ekw 2x2x0.8 Pętla GlobalFireBus

Pion kalbowy:
Drabinka kablowa 300mm E90 dla kabli FE90
Drabinka kablowa 100mm dla przewodów bez odporności ogniowej
Zabudowa GK

1 x HDGs 3x4 Zasilanie CSP
1 x HDGs 2x2,5 Wyzwalacz PWP
1 x NHXH PH90 3x1,5 Zasilanie TSS

2 x YnTKSYekw 1x2x0.8 Pętla 1
1 x HDGs PH90 3x4 Zasilanie CSO 7/40
3 x HDGs PH90 3x2,5 Zasilanie ZAS1,2,6
1 x HDGs PH90 2x1 Linia sygnalizatorów 2A
1 x NHXH PH90 5x6 Zasilanie urz. napowietrzającego 1
2 x NHXH PH90 5x10 Zasilanie urz. napowietrzającego 2 i 3

Podtynkowo w standardzie E90
1 x HDGs 3x4 Zasilanie CSP
1 x HDGs 2x2,5 Wyzwalacz PWP
1 x NHXH PH90 3x1,5 Zasilanie TSS

Do okna pozz.

BUDYNEK D
KUCHNIA, ZAPLECZE KUCHENNE
BAR, SALA KONSUMPCYJNA
Rozdzielnia SN
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
TRAFO
TRAFO
Pola rozdzielni
Rozdzielnia nn
Pola rozdzielni
BUDYNEK C
ZAKŁADU FIZJOTERAPII
DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY
SZATNIA
KSERO
KSIĘGOWOŚĆ
MAGAZYN
WENTYLATORNIA
PRACOWNIA KRAWIECKA
MAGAZYNOWE
ROM SOCJALNE
NR 54
NR 48
NR 49
NR 46
NR 47
NR 40
NR 39A
NR 39
NR 38
NR 37
NR 36
NR 35
NR 34
NR 33
NR 32
NR 31
NR 30
NR 29A
NR 29
MUR OPOROWY
Drzwi przesuwne 1

LEGENDA:

CSP	Istniejąca centrala systemu sygnalizacji pożaru POLON4900
x/y R	Istniejąca optyczna uniwersalna czujka dymu DUR-4046 z gniazdem G40
x/y V	Istniejący ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M z ramką RM-60-R
x/y SAL	Istniejący sygnalizator akustyczny SAL-4001
x/y M EKS	Istniejący element kontrolno-sterujący EKS-4001 (1wyj+2wej) z obudową
	Istniejący elektrotrzymacz uniwersalny S3-60
	Istniejący wskaźnik zadziałania WZ-31
x/y R	Optyczna uniwersalna czujka dymu z gnlazdem
x/y T	Uniwersalna czujka ciepła z gniazdem
x/y V	Ręczny ostrzegacz pożarowy z ramką
x/y M 1/2	Element kontrolno-sterujący 1 wyjście+2 wejścia z obudową
x/y M 8wej	Element sterujący wielowyjściowy 8 wyjść z obudową
x/y M 8wej	Element kontrolny wielowejściowy 8 wejść z obudową
	Wskaźnik zadziałania
	Elektrotrzymacz uniwersalny
ZASnr	Zasilacz do urządzeń pożarowych
Lz/y	Sygnalizator akustyczny
Pz/y RPO	Ręczny przycisk oddymiania
KD	System kontroli dostępu
G CO CH	Detektor gazu
SL-21	Sygnalizator akustyczno-optyczny
MD-2	Moduł alarmowy systemu detekcji gazu
TSS	Tablica sterująco-sygnalizacyjna
PWP	Wyzwalacz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

OZNACZENIA:

- x/y — x - numer pętli systemu SSP, y - numer elementu w pętli
- Lz/y — Lz - numer linii sygnalizatorów, y - numer sygnalizatora w linii
- Pz/y — Lz - numer linii przycisków oddymiania, y - numer przycisku w linii

COMPLEX CONTROL
COMPLEX-CONTROL Maciej Ryska
Unieszewo 85B/11, 11-036 Gietrzwałd, tel. 514-077-203

PROJEKT PROFESTI: PROJEKT WykONAWCZY

TYTUŁ: PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

TREŚĆ: RZUT PARTERU

OPRACOWAŁ: TOMASZ WYRAZ

DATA: 2016.07

SPRAWDZIŁ: STANISŁAW KOWALSKI St-880/76

SKALA: 1:100

NR: E-2