



LEGENDA:		
	X/Y	Istniejąca centrala systemu sygnalizacji pożaru POLONIA900
	X/Y	Istniejąca optyczna uniwersalna czujka dymu DLR-40d6 z gniazdem G40
	X/Y	Istniejący ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M z ramką RM-60-R
	X/Y	Istniejący sygnałizator akustyczny SAL-4001
	X/Y	Istniejący element kontrolno-sięciowy EKS-4001 (1wyj+2we) z obudową
	X/Y	Istniejący wskaźnik zadziałania WZ-31
	X/Y	Czujka liniowa dymu
	X/Y	Centrala systemu oddymiania z modułem piętowym
	X/Y	Optyczna uniwersalna czujka dymu z gniazdem
	X/Y	Uniwersalna czujka ciepła z gniazdem
	X/Y	Ręczny ostrzegacz pożarowy z ramką
	X/Y	Element kontrolno-sięciowy 1 wyjście+2 wejścia obudową
	X/Y	Element sterujący wielowysięcowy 8 wyjść z obudową
	X/Y	Element kontroly wielowysięcowy 8 wejść z obudową
	X/Y	Wskaźnik zadziałania
	X/Y	Adapter linii bocznej

OZNACZENIA:		
x/y	x - numer pętl systemu SSP,	
y	y - numer elementu w pętli	

COMPLEX CONTROL Maciej Ryśka		
Umiechowo 82B/I.11, 11-036		
Gietrzwałd, tel. 51 40 77 203		

PROJEKT WYKONAWCZY		
PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU AKADEMII IM. JANA DRUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8 DO OBYWĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		
ELEKTRYCZNA		
SCHEMAT BLOKOWY SSP		
TOMASZ WYRZĄD	2016.06	
STRANIŚĆ AKOWAŁSKI	-	E-12