

UWAGI:

1. Legenda stosowanych oznaczeń na rys. nr E-001.

2. Przepusty w ścianach i stropach wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez które przechodzą.

3. Wykonać wyraźne oznaczenia obwodów zasilających na łącznikach.

4. Plany instalacji rozpatrywać łącznie ze schematami rozdzielnic.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

1. Izolowanie części czynnych.

2. Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S.

PIĘTRO III - POZIOM +12,51

3/01	Schody południowe	17,59 m2
3/02	Pom. biurowe-marketing	19,80 m2
3/03	Pom. biurowe-marketing	15,66 m2
3/04	Sala konferencyjna	22,40 m2
3/05	Gabinet dyrektora	21,65 m2
3/06	Sekretariat	28,47 m2
3/07	Gabinet zastępcy dyrektora	14,32 m2
3/08	Jadalnia	21,51 m2
3/09	Sekretariat	28,70 m2
3/10	Gabinet zastępcy dyrektora	14,32 m2
3/11	Gabinet dyrektora	21,51 m2
3/12	Sala konferencyjna	28,64 m2
3/13	Pom. biurowe – administracja	15,40 m2
3/14	Pom. biurowe – administracja	15,47 m2
3/15	Schody północne	11,13 m2
3/16	Pom. biurowe- FSP	16,44 m2
3/17	Pom. biurowe- FSP	15,30 m2
3/18	Pom. biurowe- FSP	13,75 m2
3/19	Pom. biurowe – administracja	14,24 m2
3/20	Pom. biurowe-marketing	14,23 m2
3/21	Pom. biurowe-marketing	14,07 m2
3/22	Pom. biurowe-marketing	14,37 m2
3/23	Pom. biurowe-marketing	12,20 m2
3/24	Pom. biurowe-marketing	12,62 m2
3/25	Pom. biurowe-marketing	12,87 m2
3/26	Pom. biurowe-marketing	12,20 m2
3/27	Pom. biurowe-marketing	14,21 m2
3/28	Pom. biurowe-marketing	13,87 m2
3/29	Pom. biurowe-marketing	14,24 m2
3/30	Pom. biurowe-marketing	15,72 m2
3/31	Toaleta NP	10,17 m2
3/32	Pom. gospodarcze	2,19 m2
3/33	Toaleta damska	14,01 m2
3/34	Toaleta męska	14,01 m2
3/35	Komunikacja	185,84 m2
	razem	733,12 m2

A R P A
Architektoniczna Pracownia Autorska
Jerzego Gurawskiego
ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznań,
tel./fax.:061 821 78 47, email:arpa@info.com.pl, www.gurawski.com

Obiekt: Wydział Nauk Społecznych
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Projekt wykonawczy

Instalacja oświetleniowa - poziom +12,51

skala:	data:	umowa nr:
1:100	IX 2010	K2 - 372/114/09

Gł. proj.: mgr inż. arch. Jerzy Gurawski upr. bud. 77/65

Projektował:
mgr inż. Jacek Mizgajski
upr. bud. 528/87/Pw

mgr inż. Andrzej Baranowski

nr rysunku:
E-209