


| | | |
|---|---|---|
| 3/01 | Schody południowe | 17,59 m2 |
| 3/02 | Pom. biurowe–marketing | 19,80 m2 |
| 3/03 | Pom. biurowe–marketing | 15,66 m2 |
| 3/04 | Sala konferencyjna | 22,40 m2 |
| 3/05 | Gabinet dyrektora | 21,65 m2 |
| 3/06 | Sekretariat | 28,47 m2 |
| 3/07 | Gabinet zastępcy dyrektora | 14,32 m2 |
| 3/08 | Jadalnia | 21,51 m2 |
| 3/09 | Sekretariat | 28,70 m2 |
| 3/10 | Gabinet zastępcy dyrektora | 14,32 m2 |
| 3/11 | Gabinet dyrektora | 21,51 m2 |
| 3/12 | Sala konferencyjna | 28,64 m2 |
| 3/13 | Pom. biurowe – administracja | 15,40 m2 |
| 3/14 | Pom. biurowe – administracja | 15,47 m2 |
| 3/15 | Schody północne | 11,13 m2 |
| 3/16 | Pom. biurowe– FSP | 16,44 m2 |
| 3/17 | Pom. biurowe– FSP | 15,30 m2 |
| 3/18 | Pom. biurowe– FSP | 13,75 m2 |
| 3/19 | Pom. biurowe – administracja | 14,24 m2 |
| 3/20 | Pom. biurowe–marketing | 14,23 m2 |
| 3/21 | Pom. biurowe–marketing | 14,07 m2 |
| 3/22 | Pom. biurowe–marketing | 14,37 m2 |
| 3/23 | Pom. biurowe–marketing | 12,20 m2 |
| 3/24 | Pom. biurowe–marketing | 12,62 m2 |
| 3/25 | Pom. biurowe–marketing | 12,87 m2 |
| 3/26 | Pom. biurowe–marketing | 12,20 m2 |
| 3/27 | Pom. biurowe–marketing | 14,21 m2 |
| 3/28 | Pom. biurowe–marketing | 13,87 m2 |
| 3/29 | Pom. biurowe–marketing | 14,24 m2 |
| 3/30 | Pom. biurowe–marketing | 15,72 m2 |
| 3/31 | Toaleta NP | 10,17 m2 |
| 3/32 | Pom. gospodarcze | 2,19 m2 |
| 3/33 | Toaleta damska | 14,01 m2 |
| 3/34 | Toaleta męska | 14,01 m2 |
| 3/35 | Komunikacja | 185,84 m2 |
| | razem | 733,12 m2 |

UWAGI:

1. Legenda stosowanych oznaczeń na rys. nr ES–001.
2. Przepusty w ścianach i stropach wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez które przechodzą.
3. Plany instalacji rozpatrywać łącznie ze schematami instalacji.
4. Przewody układać w trasach kablowych silnoprądowych (ujętych w projekcie okablowania strukturalnego) oraz natynkowo i podtynkowo w rurach osłonowych. Przewody ognioodporne układać na atestowanych uchwytach.
5. Dokładne miejsce montażu czujek pożarowych na kanałach wentylacyjnych ustalić na budowie.
6. Wszystkie połączenia wykonywać zgodnie z DTR dostarczonych urządzeń.

# PIĘTRO III - POZIOM +12,51


A R P A
Architektoniczna Pracownia Autorska
Jerzego Gurawskiego
ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznań,
tel./fax.:061 821 78 47, email:arpa@info.com.pl, www.gurawski.com


Obiekt: Wydział Nauk Społecznych
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Projekt wykonawczy

Instalacje elektryczne słaboprądowe - poziom +12,51

| skala: | data: | umowa nr: |
|---|---|---|
| 1:100 | IX 2010 | K2 - 372/114/09 |

Gł. proj.: mgr inż. arch. Jerzy Gurawski upr. bud. 77/65

Projektował:
mgr inż. Jacek Mizgajski
upr. bud. 528/87/Pw

mgr inż. Andrzej Baranowski

nr rysunku:
ES-205