



UWAGA:

1. Wymiana całej instalacji odgromowej.
2. Zwody poziome niskie z pręta Fe/Zn Ø 8, instalowane na uchwytych dachowych.
3. R. - przewody odprowadzające z pręta j.w. instalowane w rurkach RVS 37 pod tynkiem elewacji.
4. Złącza kontrolne pręt bednarka instalowane we wnękach zamykanych drzwi/kami.

 BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE "INPRO" Spółka z o.o.