

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na przegląd techniczny sprzętu gaśniczego tj. gaśnic, hydrantów oraz próby ciśnieniowe węży gaśniczych (maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów), suchych pionów w obiektach Uczelni.

Wykaz sprzętu p. pożarowego objętego zamówieniem z podziałem na lokalizacje znajduje się w załączniku nr 1 do zaproszenia, Zakres wykonywanych czynności w ramach usługi przeglądu sprzętu p. pożarowego :

- zbadanie stanu technicznego sprzętu gaśniczego: oględziny zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb i zawleczek),
 - dla gaśnic zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. sprawdzenie ważności legalizacji UDT,
 - sprawdzenie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego,
 - sprawdzenie lokalizacji i stanu zamocowania gaśnicy lub agregatu gaśniczego,
 - naklejenie kontrolki z datą następnego badania,
 - w przypadku hydrantów wewnętrznych zgodnie z normą PN-EN 671-3 (Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne)
 - w przypadku hydrantów zewnętrznych sprawdzenie otwarcia zasuwy hydrantów zewnętrznych, pomiar wydajności nominalnej i ciśnienia zaworu hydrantu,
 - w przypadku suchych pionów określenie stanu ogólnego, potwierdzenie sprawności działania.
1. Wykonawca wykona usługę zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.
2. Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować po przeglądzie w każdym z obiektów protokół, zawierający ilość i lokalizację na danym obiekcie (**załącznik nr 1**) :
- gaśnic / hydrantów / węży poddanych przeglądowi,
 - gaśnic / hydrantów / węży wymagających remontu z określeniem zakresu prac,
 - zbiorników gaśniczych przeznaczonych do legalizacji podległych UDT,
 - gaśnic / hydrantów / węży przeznaczonych do utylizacji.
- 3. Przeglądów należy dokonać w obecności pracownika zamawiającego w godzinach 8:00 – 14:00 (w obiektach Armii Krajowej 36 a i Dąbrowskiego 14 w godzinach 8:00 – 11:00)**
4. Dokumentacja badania (wyniki przeprowadzonych prób, badań) w formie protokołu wykonawcy i protokołu zamawiającego (**załącznik nr 1**) zostanie przekazany Administratorowi danego Obiektu (dla każdego z obiektów oddzielny protokół) Prawidłowo wypełnione i dostarczone Administratorom Obiektu protokoły będą stanowiły podstawę wystawienia FV oraz wypłaty wynagrodzenia za usługę.

W ofercie (**wzór – załącznik nr 2**) należy wpisać kwotę brutto za CAŁOŚĆ usługi wraz z podziałem na każdy obiekt.

Kryterium wyboru będzie stanowiła najniższa zaoferowana kwota brutto za całość zamówienia.

Okres realizacji zamówienia do 20.10.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do **01 października 2019 r. do 15:30**

Miejsce złożenia ofert: Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, pokój 32.

Oferty można także składać drogą elektroniczną na adres r.zawada@ajd.czest.pl

KIEROWNIK
Działu Administracji i Gospodarki
Nieruchomościami
mgr Anna Majewska

KANCLERZ
mgr inż. Maria Rog